

# Klassenhäufigkeitsverteilung

Tagesverteilung Konzentration von 31.12.2022 00:00 bis 31.12.2022 23:30  
 Jahresverteilung Konzentration von Klassierungsbeginn bis 31.12.2022 23:30  
 Parameterstand 29.09.2022 14:04  
 Auswertung nach 17. BImSchV  
 Anlagenname Biomasse

Komponentenname	CO		NO <sub>x</sub>		CO Aufheiz		NO <sub>x</sub> Aufhei		SO <sub>2</sub>		Cges	
	mg/Nm <sup>3</sup>		mg/Nm <sup>3</sup>		mg/Nm <sup>3</sup>		mg/Nm <sup>3</sup>		mg/Nm <sup>3</sup>		mg/Nm <sup>3</sup>	
Integral-Grenzwert	100		400		100		400		200		20	
Klassierungsbeginn	01.01.22 00:00		01.01.22 00:00		01.01.22 00:00		01.01.22 00:00		01.01.22 00:00		01.01.22 00:00	
Kalibrierung gültig	19.05.21 12:29		02.02.21 12:30		02.02.21 12:30		02.02.21 12:30		19.05.21 12:29		02.02.21 12:30	
Klassierzeitpunkt	31.12.22 23:30		31.12.22 23:30		31.12.22 23:30		31.12.22 23:30		31.12.22 23:30		31.12.22 23:30	
	Jahr	Tag	Jahr	Tag	Jahr	Tag	Jahr	Tag	Jahr	Tag	Jahr	Tag
M1	1	0	0	0	7	0	0	0	4133	0	15772	45
M2	449	0	0	0	1	0	0	0	3578	0	414	0
M3	2423	0	0	0	2	0	0	0	2678	0	29	0
M4	3867	0	0	0	0	0	7	0	2532	7	22	0
M5	4042	5	0	0	1	0	2	0	2442	30	13	0
M6	2529	9	1	0	1	0	2	0	774	5	9	0
M7	1172	19	4	0	0	0	3	0	113	2	3	0
M8	517	4	22	0	0	0	6	0	17	1	4	0
M9	345	4	253	2	0	0	2	0	7	0	2	0
M10	205	1	13573	29	0	0	1	0	5	0	4	0
M11	154	1	2383	14	1	0	3	0	6	0	2	0
M12	115	0	28	0	1	0	3	0	0	0	1	0
M13	81	1	14	0	1	0	1	0	2	0	1	0
M14	68	0	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0
M15	51	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0
M16	38	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
M17	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
M18	24	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
M19	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M20	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
S1	139	0	0	0	13	0	0	0	0	0	4	0
S2	12	0	12	0	6	0	6	0	12	0	12	0
S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	214	2	213	2	0	0	0	0	214	2	214	2
S6	16649	47	16649	47	16649	47	16649	47	16649	47	16649	47
S7	17	0	17	0	15	0	15	0	17	0	17	0
S8	117	0	117	0	16598	47	16598	47	117	0	117	0
S9		51		0		0		0		5		5
S10	35		0		0		0		0		8	
S11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S ausser Betrieb	871	0	871	0	871	0	871	0	871	0	871	0
Tagesgrenzwert	50 mg/Nm <sup>3</sup>		200 mg/Nm <sup>3</sup>		50 mg/Nm <sup>3</sup>		200 mg/Nm <sup>3</sup>		50 mg/Nm <sup>3</sup>		10 mg/Nm <sup>3</sup>	
T1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	336	0
T2	5	0	0	0	0	0	0	0	39	0	10	0
T3	46	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0
T4	67	0	0	0	0	0	0	0	54	0	1	0
T5	89	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0
T6	67	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0
T7	32	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0
T8	17	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0
T9	10	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0
T10	5	0	346	0	0	0	0	0	20	0	0	0
TS1	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TS2	18	0	18	0	365	0	365	0	18	0	18	0
TS3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Tageskonzentration	35 mg/Nm <sup>3</sup>		196 mg/Nm <sup>3</sup>		0 mg/Nm <sup>3</sup>		0 mg/Nm <sup>3</sup>		47 mg/Nm <sup>3</sup>		1 mg/Nm <sup>3</sup>	
Jahreskonzentration	25 mg/Nm <sup>3</sup>		196 mg/Nm <sup>3</sup>		0 mg/Nm <sup>3</sup>		0 mg/Nm <sup>3</sup>		24 mg/Nm <sup>3</sup>		1 mg/Nm <sup>3</sup>	
Tagesemission	33,68 kg/d		190,79 kg/d		0,00 kg/d		0,00 kg/d		46,37 kg/d		0,70 kg/d	
Jahresemission	8131,81 kg/a		32844,93 kg/a		71,32 kg/a		72,91 kg/a		8361,16 kg/a		196,89 kg/a	

# Klassenhäufigkeitsverteilung

Tagesverteilung Konzentration von 31.12.2022 00:00 bis 31.12.2022 23:30  
 Jahresverteilung Konzentration von Klassierungsbeginn bis 31.12.2022 23:30  
 Parameterstand 29.09.2022 14:04  
 Auswertung nach 17. BImSchV  
 Anlagenname Biomasse

Komponentenname	HCL		Staub		NH <sub>3</sub>		O <sub>2</sub>	
	mg/Nm <sup>3</sup>		mg/Nm <sup>3</sup>		mg/Nm <sup>3</sup>		Vol%	
Integral-Grenzwert	60		20		15		42	
Klassierungsbeginn	01.01.22 00:00		01.01.22 00:00		01.01.22 00:00		01.01.22 00:00	
Kalibrierung gültig	19.05.21 12:29		24.02.22 15:41		19.05.21 12:29		02.02.21 12:30	
Klassierzeitpunkt	31.12.22 23:30		31.12.22 23:30		31.12.22 23:30		31.12.22 23:30	
	Jahr	Tag	Jahr	Tag	Jahr	Tag	Jahr	Tag
M1	1679	32	16235	47	1311	0	0	0
M2	2970	13	37	0	3507	0	0	0
M3	9340	0	24	0	3658	0	34	0
M4	2242	0	12	0	3045	0	11385	43
M5	40	0	3	0	1878	3	4818	2
M6	13	0	1	0	1160	29	53	0
M7	4	0	1	0	648	7	18	0
M8	0	0	1	0	406	3	16	0
M9	1	0	0	0	237	3	0	0
M10	0	0	0	0	151	0	0	0
M11	0	0	0	0	81	0	0	0
M12	0	0	1	0	62	0	0	0
M13	0	0	0	0	44	0	0	0
M14	0	0	2	0	26	0	0	0
M15	0	0	0	0	21	0	0	0
M16	0	0	0	0	15	0	0	0
M17	0	0	1	0	11	0	0	0
M18	0	0	0	0	10	0	0	0
M19	0	0	0	0	5	0	0	0
M20	0	0	0	0	2	0	0	0
S1	0	0	3	0	11	0	0	0
S2	12	0	12	0	12	0	14	0
S3	0	0	214	2	0	0	0	0
S4	0	0	176	0	0	0	1	0
S5	214	2	6	0	214	2	214	2
S6	16649	47	16649	47	16649	47	16649	47
S7	17	0	17	0	17	0	16	0
S8	117	0	117	0	117	0	80	0
S9	0	0	0	0	0	147	0	0
S10	0	0	0	0	103	0	0	0
S11	0	0	0	0	0	0	0	0
S12	0	0	0	0	0	0	0	0
S15	0	0	0	0	0	0	0	0
S16	0	0	0	0	0	0	0	0
S17	0	0	0	0	0	0	0	0
S ausser Betrieb	871	0	871	0	871	0	871	0
Tagesgrenzwert	10 mg/Nm <sup>3</sup>		10 mg/Nm <sup>3</sup>		10 mg/Nm <sup>3</sup>		21 Vol%	
T1	3	0	344	0	95	0	0	0
T2	11	0	1	0	104	0	0	0
T3	19	0	0	0	70	0	0	0
T4	14	0	1	0	43	0	236	0
T5	13	0	0	0	17	0	111	0
T6	17	0	0	0	8	0	0	0
T7	38	0	0	0	5	0	0	0
T8	134	0	0	0	4	0	0	0
T9	94	0	0	0	0	0	0	0
T10	4	0	0	0	1	0	0	0
TS1	0	0	0	0	0	0	0	0
TS2	18	0	19	0	18	0	18	0
TS3	1	0	9	0	1	0	1	0
Tageskonzentration	3 mg/Nm <sup>3</sup>		0 mg/Nm <sup>3</sup>		4 mg/Nm <sup>3</sup>		8,2 Vol%	
Jahreskonzentration	7 mg/Nm <sup>3</sup>		0 mg/Nm <sup>3</sup>		3 mg/Nm <sup>3</sup>		8,2 Vol%	
Tagesemission	3,51 kg/d		0,03 kg/d		4,86 kg/d		0,00 -	
Jahresemission	2645,22 kg/a		30,87 kg/a		1001,38 kg/a		0,00 -	

# Klassenhäufigkeitsverteilung TNBZ

Tagesverteilung Konzentration von 31.12.2022 00:00 bis 31.12.2022 23:50  
 Jahresverteilung Konzentration von Klassierungsbeginn bis 31.12.2022 23:50  
 Parameterstand 29.09.2022 14:04  
 Auswertung nach 17. BImSchV  
 Anlagenname Biomasse

Komponentenname	TNBK				
Einheit	°C				
Integral-Grenzwert	850				
Klassierungsbeginn	01.01.22 00:00				
Kalibrierung gültig	02.02.21 12:10				
Klassierzeitpunkt	31.12.22 23:50				
	Jahr	Tag			
TNBZ 1	37676	121			
TNBZ 2	8938	16			
TNBZ 3	1519	4			
TNBZ 4	269	0			
TNBZ 5	55	0			
TNBZ 6	62	0			
TNBZ 7	66	0			
TNBZ 8	85	0			
TNBZ 9	87	0			
TNBZ 10	22	0			
TNBZ 11	5	0			
TNBZ 12	5	0			
TNBZ 13	1	0			
TNBZ 14	4	0			
TNBZ 15	4	0			
TNBZ 16	5	0			
TNBZ 17	0	0			
TNBZ 18	0	0			
TNBZ 19	0	0			
TNBZ 20	0	0			
S2	467	0			
S6	49932	143			
S7	20	0			
S8	642	2			
S17	0	0			
S ausser Betrieb	2626	0			
TNBZ 21	0	0			
VUB	04:00	00:00			

## Freie Sonderklassen

Tagesverteilung von 31.12.2022 00:00 bis 31.12.2022 23:30  
 Jahresverteilung von Klassierungsbeginn bis 31.12.2022 23:30  
 Parameterstand 29.09.2022 14:04  
 Auswertung nach 17. BImSchV  
 Anlagenname Biomasse

Name	Freie Sonderklasse	Jahr	Tag
CO	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4		0 0
NO <sub>x</sub>	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4		0 0
CO Aufheiz	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4		0 0
NO <sub>x</sub> Aufhei	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4		0 0
SO <sub>2</sub>	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4		0 0
Cges	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4		0 0
HCL	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4		0 0
Staub	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4		0 0
NH <sub>3</sub>	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4		0 0
	Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4		